

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: [info@fguz-volgograd.ru](mailto:info@fguz-volgograd.ru)

**Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э**

403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2, тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62

E-mail: [kamyshin@fguz-volgograd.ru](mailto:kamyshin@fguz-volgograd.ru)

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА**

№ 99 км от «11» марта 2024 г.

Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица): МКОУ «Подкуйковская ООШ»; юридический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100; фактический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100; ИНН 3425002546

Заказчик: МКОУ «Подкуйковская ООШ»; юридический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100; фактический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100; ИНН 3425002546

Основание для проведения измерений: Договор № 120-2024 от 27.02.2024

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 13.03.2024 13:15

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене Жарикова С.В.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: и.о. директора МКОУ «Подкуйковская ООШ» Иванова А.И.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685 -21

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 43)	43909	Относительной влажности воздуха: ± 5%; температуры воздуха: ±0,5°C	Относительной влажности 10.....98%; температуры воздуха 0.....50°C	№ С-БИ/17-07-2023/262385872	До 16.07.2024

НД на методы испытаний: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: см. в протоколе

Дополнительные сведения: -

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:  
а) температура, °C: + 2 б) давление в мм рт. ст. 763 в) влажность, % 55



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (МИКРОКЛИМАТ)

№ п/п /точки по эскизу	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		измеренная ±, **	допустимая по нормам*	измеренная ±, **	допустимая по нормам*	измеренная ±, **	допустимая по нормам*
МКОУ «Подкуйковская ООШ»							
1	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 1 начальные классы (1, 2 классы) (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,2±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=0,6м	22,2±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=1,7м	22,3±0,58	18-24	-	-	-	-
2	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 1 начальные классы (1, 2 классы) (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,3±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=0,6м	22,3±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=1,1м	-	-	46,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,4±0,58	18-24	-	-	-	-
3	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 3 математики (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,0±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=0,6м	22,0±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=1,7м	22,1±0,58	18-24	-	-	-	-
4	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 3 математики (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,1±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=0,6м	22,1±0,58	18-24	-	-	-	-



	h=1,1м	-	-	47,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,2±0,58	18-24	-	-	-	-
5	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 4 русского языка (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,4±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=0,6м	22,4±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=1,7м	22,5±0,58	18-24	-	-	-	-
6	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 4 русского языка (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,5±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=0,6м	22,5±0,58	18-24	-	-	-	-
	h=1,1м	-	-	47,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,6±0,58	18-24	-	-	-	-

\* НД СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.34.

\*\*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности - 0,95

Измерения проводил:

Помощник врача по общей гигиене

должность



подпись

Жарикова С.В.

фамилия И.О.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Результаты измерений параметров микроклимата: температуры воздуха (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и в центре обслуживаемой зоны на высотах 0,1 м, 0,6 м, 1,7 м от пола) и относительной влажности воздуха (в центре обслуживаемой зоны на высоте 1,1 м от пола), проведенные в кабинете № 1 начальные классы (1, 2 классы), в кабинете № 3 математики, в кабинете № 4 русского языка МКОУ «Подкуйковская ООШ», расположенного по адресу: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100, соответствуют требованиям табл. 5.34 раздела V (для холодного периода года) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий отделением  
по обеспечению санитарного надзора  
– врач по общей гигиене

должность



Овчаренко А.О.

фамилия И.О.