

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2, тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕННОСТИ**

№ 100 км от « 21 » марта 2024 г.

Наименование учреждения (юридический адрес): МКОУ «Подкуйковская ООШ»;
юридический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул.
Красная, 100; ИНН 3425002546

Основание для проведения измерений: Договор № 120-2024 от 27.02.2024

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 13.03.2024 13:30

Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: 403621,
Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100; МКОУ
«Подкуйковская ООШ»

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене
Жарикова С.В.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: и.о. директора
МКОУ «Подкуйковская ООШ» Иванова А.И.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685 -21

Средство измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 43)	43909	освещенности ±8%	освещенности 10-200000лк	№ С-БИ/17-07-2023/262385872	До 16.07.2024

Дополнительные сведения: во время проведения измерений оконные проемы затемнены

Напряжение в сети до измерения — _____ Напряжение в сети после измерения — _____

НД на методы испытаний: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (искусственная освещенность)


№ п/п /точки по эскизу	Место проведения измерения	При системе общего искусственного освещения	
		Освещенность от светильников общего освещения, ± ** (лк)	Допустимая по нормам* (лк)
МКОУ «Подкуйковская ООШ»			
1.	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 1 начальные классы (1, 2 классы)	-	-
	Точка № 1	335±30,95	не менее 300
	Точка № 2	340±31,41	не менее 300
	Точка № 3	350±32,33	не менее 300
	Точка № 4	340±31,41	не менее 300
	Точка № 5	360±33,26	не менее 300
2.	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 3 математики	-	-
	Точка № 1	360±33,26	не менее 300
	Точка № 2	380±35,10	не менее 300
	Точка № 3	390±36,03	не менее 300
	Точка № 4	385±35,56	не менее 300
	Точка № 5	395±36,49	не менее 300
3.	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 4 русского языка	-	-
	Точка № 1	360±33,26	не менее 300
	Точка № 2	365±33,72	не менее 300
	Точка № 3	385±35,56	не менее 300
	Точка № 4	385±35,56	не менее 300
	Точка № 5	390±36,03	не менее 300


* НД СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.54.

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности - 0,95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ: Результаты измерений искусственной освещенности, проведенные в кабинете № 1 начальные классы (1, 2 классы), в кабинете № 3 математики, в кабинете № 4 русского языка МКОУ «Подкуйковская ООШ», расположенного по адресу: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100, соответствуют требованиям табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения проводил:

Помощник врача по общей гигиене /  / Жарикова С.В. /
подпись Фамилия И.О.

Заведующий отделением по обеспечению санитарного надзора – врач по общей гигиене /  / Овчаренко А.О. /
подпись Фамилия И.О.