

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2, тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА**

№ 278 КМ от « 29 » мая 2024 г.

Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица): МКОУ «Подкуйковская ООП»; юридический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100; фактический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100; ИНН 3425002546

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 50 б; фактический адрес: 403870, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10; ИНН 3444121098

Основание для проведения измерений: предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах № 34-03-16/65-183-2024 от 24.05.2024

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 27.05.2024 12:10

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене Жарикова С.В.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Кузнецова Е.В., учитель МКОУ «Подкуйковская ООП» Фигурина А.В.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685 -21

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 43)	43909	Относительной влажности воздуха: $\pm 5\%$; температуры воздуха: $\pm 0,5^\circ\text{C}$	Относительной влажности 10.....98%; температуры воздуха 0.....50°C	№ С-БИ/17-07-2023/262385872	До 16.07.2024

НД на методы испытаний: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: см. в протоколе

Дополнительные сведения: -

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:
а) температура, °C: + 22 б) давление в мм рт. ст. 760 в) влажность, % 31

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (МИКРОКЛИМАТ)

№ п/п /точки по эскизу	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		измеренная ±, **	допустимая по нормам*	измеренная ±, **	допустимая по нормам*	измеренная ±, **	допустимая по нормам*
МКОУ «Подкуйковская ООШ»							
1	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 1 начальные классы (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,6±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,6±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,7±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
2	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 1 начальные классы (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,7±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,7±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,8±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
3	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 2 географии (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,5±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,5±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,6±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-

4	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 2 географии (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,6±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,6±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,7±0,58	18-28	46,0±5,77	40-60	-	-
5	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 3 математики (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,2±0,58	18-28	47,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,2±0,58	18-28	47,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,3±0,58	18-28	47,0±5,77	40-60	-	-
6	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 3 математики (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,3±0,58	18-28	47,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,3±0,58	18-28	47,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,4±0,58	18-28	47,0±5,77	40-60	-	-
7	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 4 русского языка (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	21,9±0,58	18-28	53,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	21,9±0,58	18-28	53,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,0±0,58	18-28	53,0±5,77	40-60	-	-
8	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 4 русского языка (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	22,0±0,58	18-28	53,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	22,0±0,58	18-28	53,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	22,1±0,58	18-28	53,0±5,77	40-60	-	-
9	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 8 начальные классы (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	21,4±0,58	18-28	54,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	21,4±0,58	18-28	54,0±5,77	40-60	-	-

	h=1,7м	21,5±0,58	18-28	54,0±5,77	40-60	-	-
10	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 8 начальные классы (в центре обслуживаемой зоны)	-	-	-	-	-	-
	h=0,1м	21,5±0,58	18-28	54,0±5,77	40-60	-	-
	h=0,6м	21,5±0,58	18-28	54,0±5,77	40-60	-	-
	h=1,7м	21,6±0,58	18-28	54,0±5,77	40-60	-	-

* НД СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.34.

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности - 0,95

Измерения проводил:

Помощник врача по общей гигиене

должность


подпись

Жарикова С.В.

фамилия И.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Результаты измерений параметров микроклимата: температуры воздуха и относительной влажности воздуха (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и в центре обслуживаемой зоны на высотах 0,1 м, 0,6 м, 1,7 м от пола), проведенные в учебных помещениях для детей старше 7 лет: в кабинете № 1 начальные классы, в кабинете № 2 географии, в кабинете № 3 математики, в кабинете № 4 русского языка, в кабинете № 8 начальные классы МКОУ «Подкуйковская ООШ», расположенного по адресу: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100, соответствуют требованиям табл. 5.34 раздела V (для теплого периода года) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий отделением по обеспечению санитарного надзора – врач по общей гигиене

должность


подпись

Овчаренко А.О.

фамилия И.О.

