

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, РОССИЯ, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-03-15, info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Камышин, ул.

22 Партсъезда, дом 10, помещение 2

Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий бактериологической
лабораторией – биолог

Должность лица, утверждающего документ

А.А. Леденцов

И. О. Фамилия

29.05.2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12038 от 29.05.2024

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах; юридический адрес: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 50 б; фактический адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10; ИНН 3444121098

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к предписанию Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах № 34-03-16/65-183-2024 от 24.05.2024

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МКОУ «Подкуйковская ООШ»; 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, д. 100; ИНН 3425002546

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МКОУ «Подкуйковская ООШ»; 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, д. 100 (Точка отбора: 1. Водопроводный кран, перед столовой)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению санитарного надзора Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.05.2024 12:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.05.2024 14:30

9. Код работы: Б.Ру.1488.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: Ёмкость из полимерных материалов

Условия транспортировки: автотранспортом (термоконтейнер с хладоэлементами)

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене Жариковой С.В.

(должность, Фамилия И.О.)

Лицо, ответственное за оформление протокола: Соловьева Ю.Б.

подпись

Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: Б.Ру.1488.1

Дата поступления в лабораторию: 27.05.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 116

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Цветность	градусы	5 ¹	х	20	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Запах	баллы	1	х	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	х	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	0,70	±0,14	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.1

¹по (Сг-Со) шкале цветности 25°C

²измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм
Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 29.05.2024

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Третьак М.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2 тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12038 ОТ 29.05.2024

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения (код работы: Б.К.1488.1), отобранная из водопроводного крана перед столовой в МКОУ «Подкуйковская ООШ», расположенной по адресу: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, д.100, по органолептическим показателям: цветность, запах, привкус, мутность, **соответствует** требованиям табл.3.1. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2).

Заведующий отделением –
врач по общей гигиене отделения по
обеспечению санитарного надзора

Овчаренко А.О.

должность

ФИО

подпись

