



р.п. Рудня

06.11.2018 г.

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УНД ГУ МЧС  
России по Волгоградской области

Волгоградская область, р.п. Рудня ул. Красная, 60  
Тел. (884453)7-12-72, факс (884453) 7-10-40

**Предписание № 77 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Директору МКОУ «Подкуйковская ООШ» Фигуринна Алла Владимировна**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

во исполнение ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 13.00 26.10.2018 по 14.00 26.10.2018, с 11.00 06.11.2018 по 12.00 05.11.2018. проведена плановая выездная проверка МКОУ «Подкуйковская ООШ», расположенного по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, п. Садовый ул. Новая, д. 4., Старшим государственным инспектором по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам Волгоградской области по пожарному надзору – Старшим инспектором ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области капитаном внутренней службы Тамаровым Петром Владимировичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно Директором МКОУ «Подкуйковская ООШ» Фигуринной А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Установить автоматическую систему пожарной сигнализации в подсобных помещениях.	ст. 4, ч. 6 ст. 83 ФЗ 123, Приложений А п. А4 СП 5131302009.	20.02.2019	
2				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в 1 20 г.  
19  
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший государственный инспектор*

*Руднянского района Волгоградской*

*области по пожарному надзору –*

*Старший инспектор ОНД и ПР по Еланскому,*

*Жирновскому и Руднянскому районам*

*УНД ГУ МЧС России по Волгоградской*

*области капитан внутренней службы*

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)*



*П. В. Тамаров*

*(подпись)*

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

*директор*

(должность, фамилия, инициалы)

«09» 11 20 18 г.