



0

**Федеральная Служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Ниже - Волжское управление Ростехнадзор**

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 08/179 -18

« 24 » октября 20 18 г. « 16 час. 30 мин »
дата и время составления акта

403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, д.100

место составления

На основании распоряжения Ниже-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 сентября 2018г. №3671/08- пр «О проведении плановой выездной проверки» в рамках осуществление государственного контроля(надзора) за соблюдением требований «Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 проверку провести с 19 октября 2018г. по 24 октября 2018г. должностными лицами Ниже - Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в составе:

| | |
|----|--|
| 1. | Любименко А.И. – государственный инспектор Камышинского территориального отдела Ниже - Волжского управления Ростехнадзора; |
|----|--|

Директора Фигуриной Аллы Владимировны

в присутствии:

_____ фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

_____ или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Подкуйковская основная общеобразовательная школа» Руднянского муниципального района Волгоградской области.

_____ полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

*Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, д.100,
п.Садовый, ул. Новая, д.4*
_____ место проведения мероприятия

1. Сведения о результатах плановой выездной проверки

*Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Подкуйковская основная общеобразовательная школа» Руднянского муниципального района Волгоградской области.
Сокращённое официальное наименование: МКОУ «Подкуйковская ООШ».*

_____ полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

соблюдения требования «Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 и обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений: п.12(а,д),п.14 п.71,п.72, п.73, Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления утвержденного Постановлением Правительства РФ от

29.10.2010г. №870; п.4.5, п.8.1, п.9.7, ГОСТ Р54961-2012 Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. утв. и введён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012г. №251-ст;
 пункт 26 Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору приказ №37 от 29.01.2007г. (изм. от 30.06.2015 N 251); п.2.8.3, 2.3.44, 2.3.45, 2.3.48, п.5.3.57, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Министерство энергетики РФ приказ №115 от 24.03.2003г.;

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора Фигурину А.В.

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения.

| № п/ п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения |
|--------------|--|---|---------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1. | <p>Не производится ежемесячное техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования установленной в помещении котельной в с. Подкуйково, ул. Красная, д.100. В графике по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования на 2018г. данный вид работ не запланирован.</p> | <p>п.71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 (далее по тексту Техрегламент от 29.10.2010г. №870); п.8.1 ГОСТ Р54961-2012 Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. утв. и введён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012г. №251-ст (далее по тексту ГОСТ Р54961-2012);</p> | <p>24.02.19</p> <p>МГП</p> |

| | | | |
|----|--|--|----------------|
| 2. | В представленном плане локализации и ликвидации возможных аварий не в полной мере соблюдены требования ГОСР54961-2012 Национальный стандарт РФ. Системы газораспределительные сети газопотребления и ГОСТ Р54983-2012. Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Не определена последовательность действий персонала на месте аварии. Действия оператора направлены на неустановленное газовое оборудование ГРП. | п.71 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; п.9.7 ГОСТ Р54961-2012; | 24.02.19 ✓ |
| 3. | При эксплуатации подземного газопровода ввода к котельной с. Подкуйково, ул. Красная, д.100 не проведено его техническое диагностирование. | п.76 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; | 24.02.19 |
| 4. | Не представлена проектная документация на подземный газопровода ввода к котельной с. Подкуйково, ул. Красная, д.100. | Раздел III п.12(а), п.14 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; | 24.02.19 |
| 5. | Не разработаны значение уставок и выдержек времени срабатывания автоматики безопасности, технологических защит, блокировок и средств сигнализации, установленных на газогорелочных устройствах котлов Лемакс 80 и КСУВ40. | п.71, п.72, п.73 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; п.5.3.57 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок Министерство энергетики РФ приказ №115 от 24.03.2003г; | 24.02.19 |
| 6. | В представленном договоре №ВМЖ01/161/18 от 01.01.2018г на оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сетей газопотребления и договоре №ВМЖ01/161-э/18 от 01.01.2018г. на эксплуатацию объекта газораспределительной сети, не установлены границы эксплуатационной ответственности и обязательства эксплуатационной организации и владельца газифицированных зданий (помещений) по обеспечению условий безопасной эксплуатации сетей газопотребления. Не оформлены соответствующие акты эксплуатационной ответственности сторон. | п.71 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; п.4.5 ГОСТ Р54961-2012; | 24.02.19 МП |
| 7. | Не разработана производственная инструкция для персонала занятого эксплуатацией котельной в с. Подкуйково, ул. Красная, д.100, и котлов наружного размещения КСУВ40 п.Садовый, ул. Новая, д.4. с учетом конкретных требований к эксплуатации газового оборудования (технических устройств), технологическую последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки качества. | п.71, п.72 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; п.26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору приказ №37 от 29.01.2007г. (изм.от 30.06.2015 N 251); | 24.02.19 ✓ |

| | | | |
|-----|--|--|----------|
| 8. | По результатам технического диагностирования здания котельной с. Подкуйково, ул. Красная, д.100 раздел 8 №ЭВ-ЗС-069-2018 от 13.06.2018г. здание котельной не в полной мере соответствует предъявляемым к нему требованиям НТД. Не представлено подтверждение, что рекомендации по безопасной эксплуатации здания котельной установленные экспертной организацией выполнены в установленные сроки до 01.10.2018г. | п.76 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; | 24.02.19 |
| 9. | Руководитель МКОУ «Подкуйковская ООШ» не обеспечил: - проведение с персоналом занятым эксплуатацией сети газопотребления контрольных противоаварийных тренировок. В журнале для тренировок отсутствуют соответствующие записи. - отсутствует на рабочем месте технологическая схема оборудования запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, с привязкой в натуре. | п.2.8.3; 2.3.44; 2.3.45; 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Министерство энергетики РФ приказ №115 от 24.03.2003г; | 24.02.19 |
| 10. | Не представлены документы о нахождении сети газопотребления МКОУ «Подкуйковская ООШ» (подземный газопровод ввод) в с. Подкуйково, ул. Красная, д.100, в государственном кадастре недвижимости. | п.12(д) Техрегламент от 29.10.2010г. №870; | 24.02.19 |
| 11. | Согласно паспорта на горелки газовые инжекционные ГИП 40 установленные в котлах КСУВ 40 п.7.2 не проводится их ежегодное техническое обслуживание. Нет соответствующих записей в журнале технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования. | п.72 Технического регламента от 29.10.2010г. №870; | 24.02.19 |
| 12. | Согласно паспорта на горелки газовые инжекционные ГИП 40 установленные в котлах КСУВ 40 п.5.2 не представлен акт о проверки блока автоматики на срабатывание и его регулировке. Нет соответствующих записей в журнале технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования. | п.72 Технического регламента от 29.10.2010г. №870; | 24.02.19 |

На основании п.100 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870, Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401.

Директору муниципального казённого общеобразовательного учреждения

должность руководителя (представителя) юридического лица или индивидуального предпринимателя

«Подкуйковская основная общеобразовательная школа» Руднянского муниципального района

фирменное наименование, место нахождения (адрес)), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество

Волгоградской области. 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково,

(последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства

с ул. Красная, д.100

Фигуриной Алле Владимировне

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Собственник или эксплуатирующая организация обязана направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в Камышинский территориальный отдел Нижне-Волжского управления Ростехнадзора по адресу: г. Камышин, ул. Средняя, д. 26, т/ф (884457) 4-58-35, 4-28-86 по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания. 3. К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю).

| №п/п | Наименование приложения |
|------|--------------------------------------|
| 1. | Эксплуатационные документы. |
| 2. | Протокол совещания |
| 3. | Материалы по административному делу. |

предписание 24.10.2018г. N 08/179 -18 составлен на 7 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Любименко А.И.

(ФИО)

№ 83
Государственное учреждение
Нижне-Волжского управления
Федеральной службы
по экологическому, техническому
и атомному надзору
Подпись: _____
(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Фигурин А.В.

(ФИО)

(подпись)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания N 08/179-18 от 24.10.2018г. на руки получен.

Директор

МКОУ «Подкуйковская ООШ»

Фигурин Алла Владимировна

(ФИО)

Подпись

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

24.10.2018г.

Дата

От ознакомления с актом-предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

Фигурин А.В.

ФИО должностного лица

подпись

24.10.2018

дата