

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«**Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области**»
Юридический адрес: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.(844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском,
Жирновском и Руднянском районах»

Адрес (место нахождения): 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2,
тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 625 км от « 26 » ноября 2025 г.

Наименование учреждения (юридический адрес): МКОУ «Подкуйковская ООШ»;
юридический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул.
Красная, 100; ИНН 3425002546

Основание для проведения измерений: Договор № 36-2025 от 27.01.2025

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 20.11.2025 10:45

Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: 403621,
Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100; МКОУ
«Подкуйковская ООШ»

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене
Жарикова С.В.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: директор МКОУ
«Подкуйковская ООШ» Иванова А.И.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»

Средство измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 43)	43909	освещенности ±8%	освещенности 10-200000лк	№ С-БИ/17-07-2025/448152923	До 16.07.2026

Дополнительные сведения: во время проведения измерений оконные проемы затемнены

Напряжение в сети до измерения — _____ Напряжение в сети после измерения — _____

НД на методы испытаний: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения
освещенности»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (искусственная освещенность)

№ п/п /точки по эскизу	Место проведения измерения	При системе общего искусственного освещения	
		Освещенность от светильников общего освещения, ± ** (лк)	Допустимая по нормам* (лк)
МКОУ «Подкуйковская ООШ»			
1.	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 1 начальные классы (3, 4 классы)	-	-
	Точка № 1	335±30,95	не менее 300
	Точка № 2	338±31,22	не менее 300
	Точка № 3	340±31,41	не менее 300
	Точка № 4	335±30,95	не менее 300
	Точка № 5	365±33,72	не менее 300
2.	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 2 химии	-	-
	Точка № 1	345±31,87	не менее 300
	Точка № 2	355±32,79	не менее 300
	Точка № 3	400±36,95	не менее 300
	Точка № 4	400±36,95	не менее 300
	Точка № 5	405±37,41	не менее 300
3.	Учебное помещение для детей старше 7 лет – кабинет № 3 математики	-	-
	Точка № 1	350±32,33	не менее 300
	Точка № 2	390±36,03	не менее 300
	Точка № 3	400±36,95	не менее 300
	Точка № 4	400±36,95	не менее 300
	Точка № 5	405±37,41	не менее 300

* НД СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.54.

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности - 0,95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Результаты измерений искусственной освещенности, проведенные в учебных помещениях для детей старше 7 лет: в кабинете № 1 начальные классы (3, 4 классы), в кабинете № 2 химии, в кабинете № 3 математики МКОУ «Подкуйковская ООШ», расположенного по адресу: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, 100, соответствуют требованиям табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения проводил:

Помощник врача по общей гигиене /

подпись

/ Жарикова С.В. /
Фамилия И.О.

Главный врач

подпись

/ Коваленко А.Ю. /
Фамилия И.О.